

231512341375



检测报告

山东恒利检测技术有限公司

SDHL 检字（2024）HJ[illegible]-2

项目名称	雨水检测	检测类别	现场检测
委托单位	山东威特[illegible]		

表 1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
便携式 pH 计	FB10	DYHLY-163

4. 检测数据

表 2 检测结果

采样时间	2024.10.[illegible]	采样点位	DW002 雨水排放口
检测项目		检测结果	
			781SZ1003
pH	无量纲	7.2	7.1
悬浮物	mg/L	6	6
化学需氧量	mg/L	20	13	16
氨氮	mg/L	1.73	1.60
石油类	mg/L	0.92	0.83	0.54

5.质控信息

5.1.质控措施

1、本次共检测[illegible]，1 个点位，采样 1 天，1 天 3 次，采集 10%平行样，对于[illegible]

[illegible]定部门检定合格，在有效期内。

5.2 质控结果

1、平行样检测结果

采样时间	样品编号	检测项目	单位	检测结果		
				-1	-2	相对偏

